

Planmøte 2 – Gjennomgang av innkomne merknader/innsigelser

Deltakere: Rune Dahl, Hallur Stakksund

Sted: Telefonmøte

Tid: 08.08.2019 Kl 12-13

Agenda: Gå gjennom innkomne merknader og innsigelser ifm planvarsel

Innkomne merknader

Følgende har besvart planvarsel:

Etat	Merknad/innsigelse	Ivaretatt
SVV	Ingen merknader	-
DSB	Legger seg på fylkesmannens anbefaling	-
Sametinget	Ingen merknader med forbehold om at det ikke dukker ting opp under arbeid	-
Vesterålskraft	Må etableres egen trafo på 2,2 x 2,5m med min avstand til bolig på 5m	Ja
Fylket	Generelle kommentarer om at det skal tas hensyn til regionale interesser og planer	Ivaretatt i planforslag

Det er ikke mottatt noe fra naboene.

Den eneste merkningen er innarbeidet i planforslaget og forslaget kan behandles i planutvalget.

Referent

Hallur Stakksund